

2014-04-22

Silanex
Jan Samuelsson

Betr. Avjämnning på Florosil TS

Vi har provat vidhäftning av LIP avjämningsmassa på underlag behandlat med Florosil TS. Förbehandling (primning) av underlag utfördes med koncentrerad LIP VS 20. Samtliga prover uppvisade fullgod vidhäftning mellan avjämningsskikt och underlag. Vi godkänner därför användning av koncentrerad LIP VS 20 som förbehandling (primning) vid spackling med LIP's avjämningsmassor i minsta skiktjocklek på 3mm på underlag behandlat med Florosil TS.

Vänliga hälsningar,
LIP BYGNINGSARTIKLER A/S
INDUSTRIVEJ 16
5580 NØRRE-AABY - DANMARK

Kristian Kejser

LIP Bygningsartikler A/S